СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02435/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАКМА-СТ» (ООО «ЛАКМА-СТ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 108803, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Коммунарка вн. тер. г., п. Воскресенское, д. 66.

Адрес места осуществления деятельности: 108803, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Коммунарка вн. тер. г., п. Воскресенское, д. 66, этаж 3 помещение 51-58.

ОГРН 1187746809964. ИНН 7751148356. Телефон: +7(495)123-45-88, адрес электронной почты: info@lakom-st.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАКМА-СТ» (ООО «ЛАКМА-СТ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 108803, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Коммунарка вн. тер. г., п. Воскресенское, д. 66.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 108803, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Коммунарка вн. тер. г., п. Воскресенское, д. 66, этаж 3 помещение 51-58.

ОГРН 1187746809964. ИНН 7751148356.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия декоративно-отделочные, на основе силикатной краски, марок: «Краска силикатная Пиросейв», «Краска силикатная Интерьерная», «Краска силикатная Силикатон», «Краска силикатная негорючая КМ0», толщиной сухого слоя от 180 до 300 мкм, расходом на один слой от 250 до 300 г/м², выпускаемые по ТУ 20.30.11-007-32885784-2021 «Краски силикатные водорастворимые «Лаком». Технические условия» от 01.07.2021. Серийный выпуск.	код ОКПД 2	20.30.11.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-318/11-2025 от 17.11.2025, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта о результатах анализа состояния производства № 09-ОС/15-10/25 от 17.10.2025, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5°С и ниже 35°С.

Срок годности - 12 месяцев со дня изготовления.

Дата изготовления единицы продукции – 16.10.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.11.2025 по 19.11.2030

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Анчуткина Марина Викторовна (фамилия, имя, отчество)